

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МБОУ Островянская СОШ

(наименование)

Ростовская обл., Орловский р-н., х.Островянский,
ул.Школьная,10

(адрес)

о готовности к новому учебному 2018-2019 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
1.	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР п.4)	приказ №114 от 16.07.2018
2.	Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР п.42)	Акт №_1 от «16»_июля 2018г.
3.	Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год). (ППР п.55)	Акт № _____ от «__»_____20__г. <hr/> (наименование организации)
4.	Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательного учреждения (ППР п.55)	Акт №_1 от «_4_»_апреля 2018 г. ПЧ – 213 НК (наименование организации)
5.	Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 ФЗ-123)	АКТ № 1 от «07» сентября 2017г. ООО «Компас» (наименование организации)
6.	Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.21)	Акт № 025 от «22» февраля 2017г. ООО «Научно-исследовательский институт Всероссийского добровольного пожарного общества по обеспечению пожарной безопасности» Ростовский филиал (наименование организации)
7.	Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре и договор на их обслуживание. (ППР п.61,63)	Договор на техническое обслуживание № 428/5-ТО от «09»января 2018г. ООО «Охрана Монтаж Сервис» Договор на мониторинг № 1 от 15.01.2018г. ООО «Стройэлектробыт»
8.	Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о ежеквартальном проведении	Акт о проведении тренировок (19.01.2018, 21.03.2018)

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
	практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.12)	Командно-штабное учение 22.03.2018
9.	Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123)	Коридоры: гипсокартон, окрашены водоэмульсионной краской_ Лестничные клетки: __нет_____ Холл: __нет_____ Вестибюль: __нет
10.	Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123)	Коридоры: гипсокартон окрашен водоэмульсионной краской Лестничные клетки:нет Холл: __нет Вестибюль: __нет Тамбур: __нет
11.	Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123)	Напольное покрытие отсутствует. Имеется (где именно) <u>здание школы</u> Сертификат №ССПБ.RU.ОП 0318В.00338.
12.	Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов	Отсутствует
13.	Наличие акта очистки вент. каналов от жировых наслоений (ППР п.50)	Акт № _____ от «__» _____ 20__ г. _____ (наименование организации)
14.	Наличие первичных средств пожаротушения. (ППР п.70)	Тип огнетушителей углекислотный ОУ-3 1 шт, порошковые ОП 4(3) 11 шт_ Имеется 12 штук
15.	Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (ППР п.38)	Кол-во эл. фонарей __ - <u>2</u>

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
16.	Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности (ППР п.104)	Классные журналы 1-11 класс.
17.	Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (НПБ 645)	Свидетельства ответственных за ПБ № 89, 78, 88 от 07 июля 2016 года ИП Годунов В.И.
18.	Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, утвержденной руководителем общеобразовательного учреждения и согласованной с начальником ОНД по г.Ростову-на-Дону (НПБ 645 п.6)	Имеется
19.	Наличие договора страхования от пожара или гражданской ответственности	Отсутствует
20.	Наличие пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы	Имеется Договор на технические работы ООО «ВК ЧОП СКИФ» Договор № 132-С/18 от 09.01.2018 года (наименование организации)
21.	Организация передачи в подразделение пожарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей (ППР п.10)	не передается

*- предоставляются копии документов, заверенные печатью общеобразовательного учреждения.

**Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности (плановая проверка № _____ от _____;
внеплановая проверка № 24 от 25.апреля 2018 года, акт обследования № 24 от 15 мая 2018года)**

предоставляются копии всех актов

Директор МБОУ Островянской СОШ

Копий Е.П.

подпись

М.П.

Объект ГОТОВ (НЕ ГОТОВ) к новому учебному году
(ненужное зачеркнуть)

**Начальник ОНД по Орловскому району УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ростовской области,
майор внутренней службы**

Сосновой Е.А.

подпись

(звание, ФИО)

М.П.